



**Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю**

г. Ярославль
(место составления акта)

«24» февраля 2021 г.
(дата составления акта)

09 час. 30 мин.
(время составления акта)


АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 13

В период с «28» января 2021 года по «24» февраля 2021 года по адресу: 150061, г. Ярославль, ул. Панина, д.39А
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору Морева Алексея Николаевича от «22» января 2021 года №13 была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №56» (далее по тексту – МДОУ «Детский сад №56»)
Продолжительность проверки: в период с 10 час. 00 мин. по 13 час.00 мин. «28» января 2021 года, с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. «09» февраля 2021 года, с 09 час. 00 мин. по 09 час. 30 мин. «24» февраля 2021 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №56» Пашкова Наталия Геннадьевна 23.01.2021 г. лично под роспись: 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Зайцев Евгений Святославович.

При проведении проверки присутствовали: заведующая Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №56» Пашкова Наталия Геннадьевна, заместитель заведующей Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №56» Ермолина Ирина Станиславовна.

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Двухэтажное здание, 2 степени огнестойкости, расположенное по адресу: 150061, г. Ярославль, ул. Панина, д.39А. Общая площадь помещений здания составляет 1065,7 кв.м. Класс функциональной опасности Ф 1.1. Отопление центральное водяное, помещения электрифицированы. Здание оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (договор №-4/2021-ТО на техническое обслуживание средств пожарной безопасности от 11.01.2021 г., обслуживание осуществляет ГБУ ЯО ПСС ЯО) и обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно нормативным требованиям. Эвакуация людей предусмотрена по 17 эвакуационным выходам с первого этажа непосредственно наружу, со второго этажа по четырем лестничным клеткам, также имеется восемь выходов на лестницы 3-го типа. На путях эвакуации имеются знаки пожарной безопасности, а так же места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (выполнены с применения фотолуминесцентных материалов). Год ввода здания в эксплуатацию – 1981 г. Объект защиты находится на расстоянии 3 км. от пожарной части. На объекте защиты осуществляется вывод сигнала автоматической установки пожарной сигнализации о пожаре (срабатывании) по радиоканалу или другим способом на центральный узел связи «01» Государственной противопожарной службы или в пожарную часть. Максимальное количество детей на момент проверки составляет 142 человека. Максимальное количество обслуживающего персонала составляет около 45 человек. В ночное время 1 сторож.

В ходе проведения проверки установлено:

■ Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по	Сведения о юридических и (или) физических

		пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Руководителем учреждения не обеспечено наличие на объекте защиты средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 56 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.06.2020 г. №1479).	МДОУ «Детский сад №56»

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____


■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

■ нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Проверочный лист от 24.02.2021 г. в 1 экз. на 8 л.

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор города Ярославля

по пожарному надзору Зайцев Е.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 24 » февраля 20 21 г.



(подпись)

М.Л.П.


С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №56» Пащикова

Наталья Геннадьевна

(подпись как ответственного лица (лица, ответственного за организацию, проведение проверки, исполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля) или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 24 » февраля 20 21 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(указывается уполномоченного должностного лица (лица) проводившего проверку)