

КНМ 76220061000201560870



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Ярославль, ул.Бабича, д.12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail:ondgorod@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 17/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному дошкольному образовательному
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)
учреждению «Детский сад № 56»

Во исполнение решения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожар-
ному надзору Лебедева Андрея Анатольевича № 17 от 17.01.2022 года

в период с « 19 » января 2022 г. по « 01 » февраля 2022 г.

государственным инспектором г.Ярославля по пожарному надзору Лагузовой Юлией
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
Анатольевной

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая (внеплановая) выездная проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий МДОУ «Детский сад № 56» Пашкова Н.Г., заместитель заведующего по АХР Ермолина И.С.

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не проводится планово-предупредительный ремонт систем автоматической противопожарной защиты здания в соответствии с годовым планом-графиком, составленным с учетом технической документации заводов изготовителей и сроками выполнения ремонтных работ (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре). Дымовые пожарные извещатели а также аппаратура АУПС и СО-УЭ выпущены заводом - изготовителем в 2008 г., что превышает максимально допустимый срок эксплуатации данного оборудования. Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (ППР в РФ)	16.01.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.О. Завершено Прасова С.С. С.С.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

государственный инспектор г. Ярославля по пожарному
надзору Лагузов В.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



С.С.

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.