

**ПРЕДПИСАНИЕ № 420**  
**об устранении выявленных нарушений**

24.05.2019 г.

г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 56" (МДОУ «Детский сад № 56»), расположенный по адресу: 150061, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Панина, д. 39 а, ОГРН 1027600516503, ИНН 7602024040, акт плановой выездной проверки № 527 от 24.05.2019г.

Выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

1. п. 6.13. Сон трех детей в группе № 7 организовать на раскладных кроватях с твердым ложем или на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно-трехуровневых кроватях.
2. п. 3.9. Отремонтировать пристроенные к зданию детского сада веранды для 1, 2 и 3-ей групп.
3. п. 7.1. Обеспечить уровни искусственной освещенности в раздевальных групп №№ 2, 4, 8, 11 в соответствии с требованиями санитарных правил.
4. п. 6.2. Раздевальные групп №№ 2, 9 и 13, оборудовать шкафами для верхней одежды персонала.
5. п. 5.1, п. 5.4. Провести ремонты стен и потолков в спальне и туалетной комнате в группе № 2, 3 и группе № 8.
6. п. 8.5. Заменить окна в группах №3 и №8, обеспечить проведение качественного проветривания помещений.
7. п. 3.21. На въездах и входах на территорию дошкольной образовательной организации, проездах, дорожках к хозяйственным постройкам и контейнерной площадке для сбора мусора отремонтировать асфальтовое покрытие.
8. п. 5.1. Стены кабинетов логопеда и психолога отделать материалами, позволяющими проводить уборку влажным способом и дезинфекцию. Провести ремонт в спальне группы №2. > Устранить нарушения СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества":
  1. п. 4.3. Строго соблюдать требования санитарных правил к воде бассейна по паразитологическим показателям. Провести генеральную уборку всех помещений, чаши бассейна с применением моющих и дезинфицирующих средств. В рамках производственного контроля провести повторный анализ воды бассейна по паразитологическим показателям.

Срок исполнения: 01.11.2020 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 56" (МДОУ «Детский сад № 56»), расположенный по адресу: 150061, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Панина, д. 39 а, ОГРН 1027600516503, ИНН 7602024040. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в срок до « 01 » ноября 2020 года.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Руководитель  
М.П.



А. М. Звягин

Копию настоящего предписания получил:

27.05.2019

Иванова А.Т.

Ф.И.О